

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00131-24
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 23 лютого 2024 до 22 лютого 2027
Term of validity is from

Продукція **лінійні клапани для систем опалення ESBE (10 серій, 17 моделей),** **7330**
Production **запасні частини та комплектуючі до них** код УКТ ЗЕД
код ДКПП

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT), п. 4 (рядки 1 -3 табл. 1)**
Comply with the requirements

Виробник (и) **"ESBE AB", Bruksgatan 22, 33-021, Reftele, Швеція**
Producer (s)

Сертифікат видано **"ESBE AB", Bruksgatan 22, 33-021, Reftele, Швеція**
Certificate is issued on

Додаткова інформація **лінійні клапани для систем опалення ESBE (10 серій, 17 моделей), запасні частини та комплектуючі до них, що виготовляються серійно з 23 лютого 2024 до 22 лютого 2027 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)**
Additional information

Сертифікат видано органом **Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net**
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Протоколу випробувань № 0360 від 23.02.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за аналізом документації № 104-ЗА/СА від 08 лютого 2024**
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body


(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Наталія КАРПЮК



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00131-24**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **23 лютого 2024** до **22 лютого 2027**
Term of validity is from

Лінійні клапани для систем опалення ESBE запасні частини та комплектуючі до них

1. Лінійні клапани для систем опалення ESBE серій VLA100, VLA300 (PN16, T_{max} – 130°C):
VLA121, VLA131, VLA325, VLA335.
2. Лінійні клапани для систем опалення ESBE серій VLB300 (PN16, T_{max} –150°C):
VLB325, VLB335.
3. Лінійні клапани для систем опалення ESBE серій VLC100, VLC200 (PN25, T_{max} –150°C):
VLC125, VLC225.
4. Лінійні клапани для систем опалення ESBE серій VLE100, VLE200, VLE300 (PN16, T_{max} –130/150°C):
VLE122, VLE222, VLE132, VLE325.
5. Лінійні клапани для систем опалення ESBE серій VLF100 (PN6, T_{max} –120°C):
VLF125, VLF135.
6. Лінійні клапани для систем опалення ESBE серій VLG100 (PN16, T_{max} –95°C):
VLG122, VLG132, VLG142.

Всього: 10 серій, 17 моделей.

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище) *(signature, initials, family name)*



Наталія КАРПЮК